

## 狭間町新体育館の事業者との打合せ要点記録

2012. 10. 17 AM10:00 八王子市役所第六委員会室

出席者 事業者：古田（梓設計＝設計）、湯前（大成建設＝施工）、岡田（地元設計業者）  
八障連：立沢、杉山（ヒューマンケア）、杉浦、井上（第一若駒）、鈴木（ポリオの会）、大信（自立ホーム）、夢田  
福祉課：山本、細井

冒頭、事業者側より「来年4月より施工を開始し、翌年10月頃完成の予定。バリアフリー、UDについては、法に従い整備していくが、八王子駅南口の例もあるので、完成まで何度も細かく見て貰いながら進めたい」との説明がある。

以下大まかなポイント

\*プールの設置については、近隣に民間のアスレチック施設があるので、民間圧迫になるので予定にはない。

\*多機能トイレが2カ所しか設けられていないので、災害時に避難所となることや、アスリート系の当事者が多く使うことも考慮し、一般のトイレも軽度の車いす使用者であれば使えるよう、広めの個室を提案。また、フタのないタイプの便器は座位の保てない者には事実上使えないので、基本的にNGと伝える。

\*誘導ブロックの設置については、青図では最低限しか設置されて居らず、「館内の移動は案内が着く」との説明に、障害種別に関わらず、単独移動を基本に可能な限り全面に設置する。また、弱視者への配慮を十分に考慮することを会わせて提案。

尚、地元設計士として参加している岡田氏については、木馬会の八王子療護園の基本設計にも関わったとのこと。

\*2頁以降は、事業者側で取った記録です。若干捉え方等の違いもありますので、双方をご確認の上、ご意見等ありましたら事務局または代表の夢田までご連絡頂けると助かります。

(仮称) 八王子市新体育館等整備・運営事業 打合せ議事録

会議・打合せ名称	八障連打合せ		
日時	平成24年10月17日(水) 10:00-11:00	場所	八王子市庁舎 議会棟 4階 第6委員会室
	出席者 ●:出席 ○:欠席		
八王子市	教育委員会生涯学習スポーツ部:○榎本部長 ○榎本主幹、同スポーツ振興課:○佐藤主査 ○井上主事、財務部建築課:○柳澤長補佐、健康福祉部障害福祉課:●経井課長、●山本主査		
アドバイザー	日本経済研究所:○足立担当部長 ○藤研究員 安井建築設計事務所:○総企画主幹、○桂川主幹		
事業者	大成建設:(設計)○杉江 ○高橋 ○宮本 ●湯前 ○熊谷 ○山本 ○土屋 ○井上(慶) ○大石 建設計:○永濱 ●古田 ○片山 ○山田 ○小林 ORK建築設計集団:●岡田 ○塚本 ○桂田 ○福田 ●志本		
八障連	八王子障害者団体連絡協議会:●多田代表、他8名(介助者含む)		
配布資料	・説明説明会配布資料(事業者) ・ユニバーサル計画書(事業者) 説明後回収		

	八王子市	事業者
--	------	-----

NO	打合せ内容	発言者等 (敬称略)
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>八障連との打合せの場を設けて頂く事になった経緯と目的について説明</li> <li>新体育館のユニバーサルデザイン計画について説明</li> </ul>	ORK 古田
II	意見・質疑回答・要望	
1	<p>●全体について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計中に話が出来て良かった。“南口”の時には最後に確認され、また出来たものが使いにくいものだった。</li> <li>図面を見てもわかりにくく、数センチが重要だとと思うので、来年4月の着工以降に代表者の方に現地で設置位置の相談に乗って頂くので如何か。今回は有無のみについて確認していただきたい。 ⇒了解</li> <li>この施設は避難施設になるのか? ⇒避難施設となります。帰宅困難者の受け入れ3日間を想定します。水も使用可能。</li> <li>水はどこに入れるのか? プールは設置しないのか? ⇒水槽を設けます。プールは道路を挟んで向かいのJSSと連携している。</li> <li>具体的に障がい者のスポーツは想定しているか? 市からの要望はどんなものだったのか? ⇒要求水準としてはバリアフリー・ユニバーサルデザインを求められているが、障害者に限定した具体的な競技は想定されていなかった。また備品についても今の所専用備品の整備予定がない。 ⇒必要な、スペースや器具についてこちらから連絡する。</li> </ul>	八障連 ORK 八障連 八障連 古田 八障連 古田 八障連 古田 八障連
2	<p>●視覚障がい者対応について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出入口が数か所あると、視覚障がい者にとってわかりにくいので、メインの出入口には“ピン・ボーン”という音を鳴らしてほしい。</li> <li>誘導ブロックについては、足の感覚でとらえるというより、色の濃淡で識別している。</li> <li>メタル(SUS)よりも黄色かオレンジのものが良いが床の色がクリーム色などでは隠れてしまう。</li> <li>案内サインについては、黒バックに白文字の方が反射が無くて見やすい。</li> <li>誘導ブロックは一般の人には邪魔にされがちだが、誘導した先に一般の人でも利用する案内板や施設があれば、誰にとっても利用価値があるのではないかとと思う。</li> <li>音声付の館内案内板はあるのか? ⇒今の所無し。案内が必要な方には風除室付近のインターフォンから係の者を呼び出して頂き、対応を予定。</li> <li>どこへ行くのも案内人を待たなければならぬのは良くない。慣れた施設であれば自分で行きたい。</li> <li>誘導ブロックを出入口から受付までだけ設置するのではなく、トイレへの経路にもほしい。</li> <li>わかりやすいサイン表示設置するのでは如何か? ⇒簡視ならサインを採すが、困難。人・誘導ブロック・サインの3重対応があればなお良い。</li> </ul>	八障連 八障連 八障連 八障連 八障連 八障連 湯前 八障連 八障連 湯前 八障連
3	<p>●トイレについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>車いすを使用しているも、2、3歩なら歩ける人もいますので、一般トイレにも車いすで入れるブースがほしい。一番奥で構わない。 ⇒回転スペースは必要か? ⇒回転スペースはほしいが、車いすで入れるブースを設けてもらう事が優先順位が先。</li> <li>扉の有効幅w80を確保する為の引き戸が設置できない場合は、折れ戸などはどうか? ⇒引き戸がよい。ジャバラの扉などはどうか? ⇒ジャバラは一般の人が使用しにくい。</li> </ul>	八障連 湯前 八障連 ORK 八障連 ORK

	⇒了解	
	・ 便器の蓋は、おしりの位置を確認できるので有る方がよい。	八隣連
	・ 流すボタンの場所が分かりにくいものが多い。流すボタンの点字があるものが良い。センサータイプは特にわかりにくい。	八隣連 八隣連
4	●連絡窓口について	
	・ 要望については、健康福祉課に文書で連絡を頂き、事業者側へ連絡する。 以上	福祉課